

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02248/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХРАПАТЫЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ.

Адрес места жительства: 123298, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Щукино, улица Народного Ополчения, дом 44, корпус 1, квартира 89.

ОГРНИП 322774600229977, ИНН 503104563705.

Телефон: +74987420117, адрес электронной почты: product@mkapaint.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТЕЛЬЕ» (ООО «АРТЕЛЬЕ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 140091, Россия, Московская область, город Дзержинский, улица Садовая, дом 5, строение 1, помещение 2Б.

ОГРН 1047796189000. ИНН 7703514387.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия лакокрасочные на основе водно-дисперсионных красок, марки «mka.paint», маркировок: код ОКПД 2 20.30.11.120 «Краска для потолков» (база А), «Краска интерьерная» (базы А, В, С), «Краска декоративная для цветовой подложки» (базы А, В, С), «Краска высокопрочная» (базы А, В, С), «Краска экстерьерная» (базы А, В, С), «Краска-замша», «Краска декоративная Астер» (базы А, В, С), «Краска Водная эмаль» (базы А, С), «Краска матовая Вердон»; толщиной сухого слоя от 0,05 до 0,10 мм, расходом на один слой от 0,2 до 0,3 кг/м², выпускаемые по ТУ 20.30.11-001-72723477-2025 «Материалы малярные. Технические условия» от 09.01.2025 г. Серийный выпуск. код ТН ВЭД ЕАЭС 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 49-25/ППБ от 28.04.2025 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Александровский испытательный центр", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21MO57. Акта анализа состояния производства № 03-OC/05-03/25 от 06.03.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 5, 7, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: материалы хранят при температуре от 5 до 35°C, при хранении должны быть приняты меры, обеспечивающие защиту от повышенной температуры и влаги. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Дата изготовления единицы продукции - 12.02.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.04.2025

по

28.04.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02248/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)