

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02488/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Храпатый Александр Дмитриевич.

Адрес места жительства и адрес места осуществления деятельности: 123298, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Щукино, улица Народного Ополчения, дом 44, корпус 1, квартира 89.

ОГРНИП 322774600229977. ИНН 503104563705. Телефон: +74987420117, адрес электронной почты: product@mkapaint.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬЕ» (ООО «АРТЕЛЬЕ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 140090, Россия, Московская область, город Люберцы, город Дзержинский, улица Садовая, дом 5, помещение 2Б.

Адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140090, Россия, Московская область, город Дзержинский, улица Садовая, дом 5, здание 2, помещение Б; 140030, Россия, Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, микрорайон Овражки, улица Маяковского, дом 20.

ОГРН 1047796189000. ИНН 7703514387.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение 1, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает лакокрасочные на основе водно-дисперсионных красок с жемчужным эффектом, марки «mkp.paint», маркировки «краска водно-дисперсионная «Метеорит-Металлик», толщиной сухого слоя от 0,10 до 0,12 мм, расходом на один слой от 0,15 до 0,25 кг/м², выпускаемые по ТУ 20.30.11-002-72723477-2025 «КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ С ЖЕМЧУЖНЫМ ЭФФЕКТОМ» от 01.02.2025.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 5-С/ТР-26 от 29.01.2026, № 6-С/ТР-26 от 29.01.2026, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Актов о результатах анализа состояния производства № 02-ОС/05-11/25 от 07.11.2025, № 02-ОС/05-11/25.01 от 10.11.2025, выданных органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: материалы хранят при температуре от 5 до 35°C, при хранении должны быть приняты меры, обеспечивающие защиту от повышенной температуры и влаги.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Дата изготовления единицы продукции – 05.11.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.01.2026 по 29.01.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Бижоев Владимир Арсенович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02488/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П. ОС "ПСК"
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Бижоев Владимир Арсенович
(фамилия, имя, отчество)