



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.316.Н.00101**

034698

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬЕ».
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 140091, Россия, Московская область, город Дзержинский, улица Садовая, дом 5, строение 1, помещение 2Б. ОГРН: 1047796189000. Телефон +7 (498) 7420117, адрес электронной почты product@mkapaint.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬЕ».
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 140091, Россия, Московская область, город Дзержинский, улица Садовая, дом 5, строение 1, помещение 2Б. ОГРН: 1047796189000.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО «КВАНТУМ». Адрес: 115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон: 84952300155, факс: 84952300155, Адрес электронной почты: Sert@GLAVROSSERT.RU. ОГРН: 1207700252429. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.316 от 10.06.2021 г., выдано Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Краски водно-дисперсионные, предназначенные для защитно-декоративной отделки внутри и снаружи помещений, типов: «Краска для потолков», «Краска Интерьерная», «Краска Декоративная», «Краска Высокопрочная», «Краска Экстерьерная», «Краска-Замша», «Краска Грифельная», «Краска для дерева и мебели», с расходом от 150 до 250 г/м², выпускаемые по ТУ 2332-001-72723477-2011 «Материалы малярные». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- код ОК 034-2014 (ОКПД2) Ф3 с изм. на 29.07.2017 г.). Показатели пожарной опасности) согласно приложению на 1 листе (бланк № 005451).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0004/09-2022 от 20.09.2022 г., ИЛ ООО «КВАНТУМ», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.316 от 10.06.2021 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 70ДС/09-2022 от 07.09.2022 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «КВАНТУМ».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.12.2022 по 20.12.2027



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Рожнова

С.А. Малыхин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.316.Н.00101
(номер сертификата соответствия)

005451
(учетный номер бланка)

Приложение № 1
Сведения о национальных стандартах (сводах, правилах)

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|--|--|
| ГОСТ 30244-94, п.7, метод II. | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. | Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по СНиП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2). |
| ГОСТ 30402-96, п.9. | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. | Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2). |
| ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18. | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1). | Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2). |
| ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20. | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1). | Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по СНиП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2). |



Руководитель
 заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Рожнова
Малыхин

А.В. Рожнова

С.А. Малыхин